



- 129.20 rzędna przelewu
- 129.10 wyłączenie pomp
- 128.60 załączenie pomp
- 124.85 poziom wody pożarowej
- 123.40 blokada pomp II°

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	JEDN.	ILOŚĆ
1.	Zbiornik stalowy ø7.00 m, H = 7,50 m z termoizolacją (g=100mm) oraz płaszczem zewnętrznym z blachy trapezowej, V=240 m3	SZT.	1
4.	Skrzynka przyłączeniowa z zaciskami ZM o IP 65	SZT	1

UWAGA

1. Kabel sterowniczy po zbiorniku prowadzić w rurce osłonowej RVL 37 na uchwytach
2. Połączenia rurek oraz ich wyloty uszczelnić silikonem

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INŻYNIERII ŚRODOWISKA

TREŚĆ: Zbiorniki wyrównawcze - podłączenie czujników poziomu i uziemienie	OBIEKT: SUW Zaręby gm. Chorzele	
Nr rys. 14	Projektował: mgr inż. Krzysztof Nakonieczny	Skala: 1:100
Data: 2019-12		Branża: elektr.