
L1, L2, L3
rozdzielnia nN
Z-SLS/CB/3
+ Z-SLS/B-40A
istn. aparatura zabezpieczeniowa SW-1 do demontazu
istn. aparatura zabezpieczeniowa SW-2 do demontazu
proj. K1
proj. K2
L
I >
T
proj. PKZM0-12
+ AGM2-01-PMZ0
istn.
obwidy nN
bez zmian
Q1
Q2
A1
A2
proj. DIL17-10
(230V50Hz)
+ DILM32-XHI22
N
PE
X1
X2
X3
X4
X5
proj.
YKY 5x16 mm2
istn.
YAKY 4x10 mm2
istn. YKSY 3x1.5 mm2
istn.
YKSY 24x1.5 mm2
M
3~
sonda
SW-1
P = 5.5 kW
SW-2
P = 5.5 kW
istn. zbiorniki
wyrównawcze
Nr 1 i Nr 2
Rozdzielnia Rses
Sterownik zainstalowany
w rozdzielni
proj.
YKSY 14x1.5 mm2
proj.
YKY 5x16 mm2
istn.
zasilanie
główne
Dopuszcza sie zastosowanie aparatury innego producenta
o parametrach technicznych jak i jakosciowych niegorszych
Na schemacie zaproponowano zastosowanie aparatury firmy Moeller
Ochrona od porażeń - szybkie wyłączenie zasilania
Pracownia Projektowa Inżynierii
Środowiska w Olsztynie
TREŚĆ:
Schemat zasadniczy
istn. szafy Rte
OBIEKT:
SUW Zaręby
gm. Chorzele
rys. Nr
12
skala
b.s.
data
2019-12
Projektował:
mgr inż. Krzysztof Nakonieczny
branża
elektryczna