

OB. 08 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ

Urządzenie	Ilość	Moc jedn. LATO	Moc jedn. ZIMA	Suma mocy LATO	Suma mocy ZIMA	ILOŚĆ FAZ	LOKALIZACJA	Uwagi
	szt.	kW	kW	kW	kW			
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY								
INSTALACJA GRZEWcza								
Palnik gazowo-olejowy POG	1	0,76	0,76	0,76	0,76	230V ~1	pom 1.4	Okablowanie po stornie branży elektrycznej
Pompa obiegu wymiennika spiralnego POW	2	3	3	6	6	400V~3	pom 1.4	
Pompa obiegu układu ct POG	1	0	0,085	0	0,085	230V ~1	pom 1.4	
Pompa obiegu kotła POK	1	0,35	0,35	0,35	0,35	230V ~1	pom 1.4	
Stacja uzdatniania wody SU	1	0,2	0,2	0,2	0,2	230V ~1	pom 1.4	
Automat uzupełniania wody ZMC	1	0,01	0,01	0,01	0,01	230V ~1	pom 1.1	
Automatyka kotła	1	0,02	0,02	0,02	0,02	230V ~1	pom 1.4	Dostawa regulatora kotłowego w dostawie z kotłem. Okablowanie po stornie branży elektrycznej
Elektrozawór do odcięcia dopływu biogazu MAG	1	0,06	0,06	0,06	0,06	12V	na zewnątrz budynku	
INSTALACJA GRZEWcza SUMA:				7,34	7,425			