

OB. 07; OB. 08 BILANS ZAPOTRZEBOWANIA MOCY ELEKTRYCZNEJ

Urządzenie	Ilość	Moc jedn. LATO	Moc jedn. ZIMA	Suma mocy LATO	Suma mocy ZIMA	ILOŚĆ FAZ	LOKALIZACJA	Uwagi
	szt.	kW	kW	kW	kW			
INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ								
OB..08 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY								
Elektryczny podgrzewacz podumywalkowy o pojemności 5l	3	1,5	1,5	4,5	4,5	230V ~1	pom. 1.1, pom 1.4 i pom.1.5	
Elektryczny zasobnik c.w.u. o pojemności 150l	2	2	2	4	4	230V ~1	pom 1.1	
BUDYNEK TECHNOLOGICZNY SUMA:				8,5	8,5			
OB..07 BUDYNEK STACJI DMUCHAW								
Podgrzewacz podumywalkowy	1	1,5	1,5	1,5	1,5	230V ~1	pom. 1.1	
BUDYNEK STACJI DMUCHAW SUMA:				1,5	1,5			
CAŁKOWITE ZAPOTRZEBOWANIE MOCY ELEKTRYCZNEJ DLA INSTALACJI WODY:				10	10			