



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

Unia Europejska
Fundusz Spójności



GMINA CHORZELE
ul. Stanisława Komosińskiego 1
06-330 Chorzele
NIP 761-15-04-561, Regon: 550667882
PN/16/2017/62

Chorzele, dnia 14.08.2017r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: PN/16/2017.

Nazwa zadania: „**Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Chorzelach**”

Działając na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Gmina Chorzele wyjaśnia:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o **podanie rzeczywistej wydajności pomp oraz rzeczywistej wysokości podnoszenia** dla wszystkich pomp będących przedmiotem zamówienia w ramach przetargu jak powyżej.

W STWiORB branża technologiczna dla wszystkich pomp podane są min wydajność oraz min wysokość podnoszenia (poniżej przykładowy zapis)

Pompy zatapialne o następującej charakterystyce:

- wydajność min. 100 m³/h,
- wysokość ponoszenia min. 12,0 m,

Dodatkowo prosimy o modyfikację Załącznika nr 7. W załączniku nr 7 podane są również min wydajności i min. wysokość podnoszenia.

Chcielibyśmy zaznaczyć, iż w/w zapisy (brak rzeczywistej wydajności i wysokości podnoszenia) uniemożliwiają dobór pomp przez dostawców a co za tym idzie żadna z firm nie chce złożyć oferty.

Brak jednoznacznej odpowiedzi spowoduje, iż oferty złożone w ramach postępowania przetargowego będą nieporównywalne. Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić, że przygotowanie precyzyjnego i rzetelnego opisu przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że wydajności i wysokości podnoszenia pomp podane zostały w załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia tj. Tom 5 – Technologia „Projekt wykonawczy przebudowy i rozbudowy miejskiej oczyszczalni ścieków w Chorzelach” pkt. 10 oraz Tom 9 "Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót" Technologia, część STT01 Część technologiczna - obiekty i urządzenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Załącznik nr 7 – Wykaz kluczowych urządzeń technologicznych pozostaje bez zmian.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Do wiadomości:
- wszyscy uczestnicy


BURMISTRZ
mgr Beata Szczepankowska