

Chorzele, dnia 17.02.2021r.

**Zakład Gospodarki
Komunalnej
i Mieszkaniowej
w Chorzelach**

06-330 Chorzele
ul. Brzozowa 3

NIP 761-000-28-92

Regon 001093682

BS Chorzele
nr 98 8913 0005 0000
0273 2000 0010

tel/fax 029
nr 7515083

Usługi Inwestycyjno-Projektowe
Mariusz Wilkowski
06-400Ciechanów, ul. Marka Hłaski 16

Dotyczy:

warunków technicznych wykonania przebudowy sieci wodociągu w pasie drogi gminnej działce nr 78 w miejscowości Jedlinka.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chorzelach po przeanalizowaniu wstępnego projektu na „przebudowę sieci wodociągowej w miejscowości Jedlinka gmina Chorzele” określa warunki techniczne wykonania przebudowy sieci:

- przyjąć głębokość ułożenia sieci min. 1,60 m od osi rur do nawierzchni terenu,
- należy zaprojektować przełączenie istniejących przyłączy wodociągowych,
- w rejonie działek niezabudowanych (nr 41, 31, 21, 23, 25) należy przewidzieć wybudowanie odcina sieci wodociągu do granicy pasa drogi, odległość pomiędzy poszczególnymi odcinkami nie powinna być większa niż 100 mb,
- na projektowanych odcinkach wodociągu należy przewidzieć hydranty nadziemne Dn 80 na kolanie stopowym z zasuwą odcinającą klinową,
- uzbrojenie sieci wodociągowej oznaczyć tabliczkami informacyjnymi,

W czasie prowadzenia prac należy zachować szczególną ostrożność, przy wykonywaniu prac ziemnych w rejonie sieci wodociągowej. Wszystkie urządzenia wodociągowe (hydranty, zasuwy, obudowy zasuwy, włazy studzienne), znajdujące się w rejonie prowadzonej inwestycji usytuować w sposób łatwo dostępny, dostosowany do poziomu nawierzchni.

Po wykonaniu inwestycji należy wykonać dokumentację powykonawczą – inwentaryzację, a jeden egzemplarz przekazać do ZGKiM w Chorzelach .

Dyrektor ZGKiM

DYREKTOR ZAKŁADU
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Chorzelach

Krzysztof Lorenc