

Chorzele, dnia 07.11.2023 r.

ZP/TP/18/2023

WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Numer sprawy: ZP/TP/18/2023

Nazwa zadania: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w mieście Chorzele”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia informujemy:

Pytanie

czy nawierzchnia utwardzona to nawierzchnia HanseGrand, HanseMineral, czy jakaś inna? Jeśli inna to prosimy o uszczegółowienie informacji.

Odpowiedź

Zaprojektowana nawierzchnia żwirowo gliniasta została szczegółowo opisana wraz z podanymi proporcjami materiałów w załączniku nr 9 – Opis wykonawczy terenu zieleni pkt 8. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania rozwiązania w postaci HanseGrand.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

z up. BURMISTRZA

mgr Aneta Baćławska
ZASTĘPCA BURMISTRZA
MIASTA I GMINY CHORZELE