

ZNS.9022.3.8.2024

Przasnysz, dnia 12.12.2024 r.

### Opinia sanitarna

Na podstawie art. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416 t.j.), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu po zapoznaniu się z dokumentacją projektową opracowaną 18.11.2024 r. przez: Pana Mariusza Wilkowskiego prowadzącego firmę Usługi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski 06-400 Ciechanów ul. Marka Hłaski 16, 06-400 Ciechanów przedłożoną przy piśmie z dnia 06.12.2024 r. (wpłynęło dnia 06.12.2024 r.)

### uzgadnia

przedłożoną dokumentację projektową:

**„Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 170/11, 170/14 położonych w obrębie 0041 – Rembielin gmina Chorzele – obszar wiejski”**  
pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych

### Uzasadnienie

Pan Mariusz Wilkowski prowadzący firmę Usługi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski 06-400 Ciechanów ul. Marka Hłaski 16, 06-400 Ciechanów, dnia 06.12.2024 r. zwrócił się z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z prośbą o uzgodnienie projektu pn. „Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 170/11, 170/14 położonych w obrębie 0041 – Rembielin gmina Chorzele – obszar wiejski”

Do wniosku dołączono dokumentację projektową w formie papierowej, która zawiera projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 170/11 i 170/14 położonych w obrębie 0041 – Rembielin gmina Chorzele – obszar wiejski, opracowaną 18.11.2024 r. przez: mgr inż. Mariusza Wilkowskiego prowadzącego firmę Usługi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski 06-400 Ciechanów ul. Marka Hłaski 16, 06-400 Ciechanów – 4 egz.

Dokumentacja projektowa obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej z rur z tworzyw sztucznych PE100 RC SDR 17 o średnicy DN 110 która zostanie wykonana w większości metodą wykopu otwartego oraz budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przepompownią ścieków na terenie stanowiącym pas

drogowy dróg gminnych. Na trasie projektowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej zostaną zbudowane studzienki żelbetowe połączeniowe średnicy 1200 mm oraz tworzywowe średnicy 425mm, przepompownia ścieków średnicy 1500mm w obudowie z polimerobetonu. Nie przewiduje się zmian w ukształtowaniu przedmiotowego terenu inwestycji.

Planowana sieć wodociągowa służyć będzie zapewnieniu zapotrzebowania na wodę nieruchomościom położonym przy przedmiotowym pasie drogowym i nie będzie powodować szkodliwego wpływu na środowisko.

Po zmontowaniu odcinka sieci wykonana zostanie próba szczelności, a następnie jej płukanie i dezynfekcja. Zastosowane elementy sieci wodociągowej posiadały będą niezbędne atesty higieniczne dopuszczające je do kontaktu z wodą pitną.

Po analizie przedłożonej do wniosku dokumentacji projektowej stwierdzono, iż inwestycja oraz zawarte w niej rozwiązania zapewniają właściwe warunki sanitarne i zdrowotne. Mając powyższe na względzie organ stwierdził jak w sentencji.

#### **Uwagi:**

**Każdy materiał i wyrób używany do uzdatniania wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi powinien posiadać pozytywną ocenę higieniczną zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz.U. z 2023 poz. 537 t.j.) oraz §24 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r., poz. 2294 t.j.).**

Niniejsza opinia sanitarna ważna jest pod warunkiem dołączenia do niej projektu budowlanego na którym znajduje się klauzula stwierdzająca zaopiniowanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu.

**PAŃSTWOWY  
Powiatowy Inspektor Sanitarny  
w Przasnyszu**

**Maria Śliwińska**

#### Otrzymują :

1. Mariusz Wilkowski Usługi Inwestycyjno-Projektowe Mariusz Wilkowski  
Ul. Marka Hłaski 16, 06-400 Ciechanów

#### Do wiadomości:

1. MIASTO I GMINA CHORZELE  
ul. Komosińskiego 1, 06-330 Chorzele
2. Starostwo Powiatowe w Przasnyszu  
ul. Św. St. Kostki 5, 06-300 Przasnysz
3. HK/PSSE w Przasnyszu
4. aa