



Chorzele, 3 lutego 2024 r.

Numer sprawy: R.272.3.2025

### WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: „**Budowa odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 170/11, 170/14 położonych w obrębie 0041- Rembielin gmina Chorzele**”.

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia informujemy:

#### Pytanie

Przedmiotowa pompownia ścieków ma być wpięta w istniejący system monitoringu. W celu rzetelnej wyceny prosimy o podanie nazwy Dostawcy istniejącego monitoringu pompowni GPRS w ZGKiM w Chorzelach.

#### Odpowiedź

Dostawcą istniejącego monitoringu pompowni GPRS w ZGKiM w Chorzelach jest Firma Hydro-Partner Leszno.

**Pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia i są wiążące przy składaniu ofert.**

Z up. BURMISTRZA  
*Michał Wisnicki*  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA I GMINY CHORZELE

.....  
Podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej