

Komunikat nr 312022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia
z wodociągu publicznego w Zargbach, gm. Chorzele

W dniu 14.09.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu
stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego
w Zargbach, gm. Chorzele ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj.
przekroczenie bakterii grupy coli:

Stacja Uzdatniania Wody Zargby - woda po uzdatnieniu - 3 jH100 ml wody
Zlewnia Mleka Zaryby - 1 jH100 ml wody.

Przebieg wymaga tej wody do: przygotowania posiłków, mycia
spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia naczyń, kąpieli noworodków
i niemowląt.

Woda z wodociągu Zargby, gm. Chorzele może być używana do celów gospodarczo-sanitarnych
takich jak: splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach,
podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarce itp.

Przebieg ma na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. 22017r., poz. 2294).

Uwaga: Woda należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania
pozostawić do ostudzenia.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.