

## Komunikat

Komunikat nr 312022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu  
o stwierdzeniu warunkowej przydatności wody do spożycia  
z wodociągu publicznego w Zargbach, gm. Chorzele

W dniu 14.09.2022 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przasnyszu  
stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego  
w Zargbach, gnr. Chorzele ze względu na zanieczyszczenie mikrobiologiczne, tj.  
przekroczenie bakterii grupy coli:

Stacja Iłzdatniania Wody Zargby - woda po uzdatnieniu - 3 jłH100 ml wody  
Zlewnia Mleka Zaryby - 1 jłV100 ml wody.

Przeogotowania wymaga te2 woda do: przygotowania posiłków, mycia  
spożywanych na surowo warzyw i owoców, mycia zębów, kąpieli noworodków  
i niemowląt.

Woda z wodociągu Zargby, gm. Chorzele może, być uciążliwa do celów gospodarczo-sanitarnych  
takich jak: splukiwanie toalet, sprzątanie pomieszczeń w domostwach,  
podlewanie kwiatów, pranie ubrań, mycie naczyń w zmywarkach itp.

Przebiegaj4 prace mające na celu przywrócenie jakości wody zgodnej z rozporządzeniem Ministra  
Zdrowia z. dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez  
ludzi (Dz. U. 22017r., poz.2294).

Uwaga: Wodę należy gotować przez 2 minuty, a następnie bez gwałtownego schładzania  
pozostawić do ostudzenia.

Zalecenia obowiązują do czasu wydania kolejnego komunikatu.

Załączniki:

**Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar**

[komunikat](#)  315.95 KB

<b>Podmiot publikujący</b>	Urząd Miasta i Gminy Chorzele	
Wytworzył	Admin Admin - Admin	2022-09-14
Publikujący	Patryk Sobolewski - Administrator BIP	2022-09-14 15:22
Modyfikacja	Patryk Sobolewski - Administrator BIP	2022-09-14 15:23